

## Газорегуляторные пункты шкафные с одной линией редуцирования и байпасом типа ГРПШ-13-1НУ1 (артикул: 100014)



Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-13-1НУ1с одной линией редуцирования и байпасом на базе регулятора давления газа РДГ-50 предназначены для редуцирования высокого или среднего давления газа на требуемое, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода газа и входного давления, автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, а также очистки газа от механических примесей. Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-13-1НУ1 применяются в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов..

### Технические характеристики

Наименование параметра		Тип изделия	
		ГРПШ-13-1НУ1	ГРПШ-13-1ВУ1
Регулятор давления газа		РДГ-50Н	РДГ-50В
Регулируемая среда		природный газ по ГОСТ 5542-87	
Температура окружающего воздуха, °С	ГРПШ	-40...+60	
	ГРУ	+1...+60	
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )		1,2 (12)	1,2 (12)
Диапазон настройки выходного давления, кПа		1,5-60	60-600
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч		6000	6000
Диапазон давления срабатывания механизма контроля, МПа: -при понижении выходного давления; -при повышении выходного давления		0,15...0,5 P <sub>вых</sub> 1,25... 1,5 P <sub>вых</sub>	
Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана, МПа		1,15 P <sub>вых</sub>	
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт		7	
Габаритные размеры, мм		см. схему	
Масса, кг, не более		350	

Газорегуляторный пункт работает следующим образом: газ по входному трубопроводу через входной кран 1, фильтр 2 поступает к регулятору давления газа 4, где происходит снижение давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и далее через выходной кран 9 поступает к потребителю.


При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается предохранительный сбросной клапан 5, в том числе встроенный в регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу.

При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в регулятор. На входном газопроводе установлен манометр 3, предназначенный для замера входного давления и определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра — 10кПа.

В случае ремонта оборудования при закрытых входном и выходном кранах 1 и 9 газ поступает к потребителю по обводному газопроводу, байпасу. Регулирование давления газа производится двумя последовательно установленными кранами. Контроль давления производится по выходному манометру 14.


На входном газопроводе после входного крана 1, после регулятора давления газа 4 и на байпасе предусмотрены продувочные трубопроводы.

### Функциональная схема газорегуляторного пункта ГРПШ-13-1Н(В)-У1



1,2,3,14 – кран шаровой Ду50; 4 – задвижка Ду50, Ру16; 5,7,11,12 – кран шаровой Ду15; 13,15,20 – кран шаровой Ду20; 21 – кран шаровой Ду25; 23 – фильтр ФГВ-50/6, 25 – регулятор типа РДГ-50; 27 – клапан предохранительный сбросной ПСК; 29 – манометр входного давления; 30 – манометр выходного давления; 31,33 – штуцер для подключения выходного давления (М14х1); 38 – штуцер для подключения манометра входного давления; 39,40 – штуцер для подключения манометра выходного давления.

**Габаритная схема газорегуляторного пункта ГРПШ-13-1Н(В)-У1**



1-Рвх; 2-дымоход; 3-выход клапана предохранительного сбросного ПСК; 4-вентиляционный патрубок; 5-продувочный патрубок; 6-вход клапана предохранительного сбросного ПСК; 7-Рвых; 8-подвод импульса к регулятору.